



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 007/2018, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição de tanque vertical para armazenamento de Hipoclorito, para uso na Estação de Tratamento de Água, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

Questionamento: No tocante ao pregão em tela, cujo objeto é a aquisição de tanque vertical para armazenamento de Hipoclorito. Reza o termo de referência que o tanque deverá ser Feito em polietileno, fabricado em peça única sem soldas ou emendas (rotomoldagem);

Desta feita, questionamos. Poderá o referido tanque ser confeccionado em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro)??

Resposta: A Comissão encaminhou o questionamento ao responsável pela ETA – Estação de Tratamento de Água, Sr. Wagner José Bergamin, sendo informado que o material proposto pelo fornecedor, Plástico Reforçado com Fibra de Vidro, não possui durabilidade semelhante ao Polietileno. Informou ainda, que já tivemos experiência com esse material (PRFV) e com o tempo o Hipoclorito de Sódio a 12% atacou as fibras causando descamação da parede e entupimento dos dosadores, portanto, esse material não atende as nossas necessidades.

Araras, 03 de maio de 2018

Fábio Eduardo Coladeti
Pregoeiro

Ari Osvaldo Fischer Filho
Apoio

Elizabeth C. B. Colombari
Apoio

Fernanda Rodrigues Buzo
Apoio

Simone Ap. B. Andrade dos Santos
Apoio