



# PREFEITURA DE ARARAS

Serviço de Água, Esgoto e  
Meio Ambiente de Araras

Rua Ciro Lagazzi, 155 - Jardim Cândida - 13.603-027  
Telefone (019) 3543 5500 - atendimento@saema.com.br



Araras, 02 de Maio de 2017.

Comunicação de médias N° 05/17

**De:** Laboratório Bacteriológico e Físico-Químico

**ETA -** Estação de Tratamento de Água

**Para:** Diretoria da ETA; Presidente Executivo SAEMA; Conselho Deliberativo do SAEMA e Atendimento.

**Referência – Abril/2017**

Segue as médias referentes ao mês de Abril de 2017.

**Cloro:** 1,52 mg/L

**Flúor:** 0,69 mg/L

**pH:** 7,05

**Turbidez:** 0,34 UTB

**Cor:** 1,00

**Total Água Tratada:** 1.341.632m<sup>3</sup>

**Total Horas Trabalhadas:** 720:00:00

**Índice Pluviométrico Total:** 84,50 mm<sup>3</sup>

## ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS

### **MÉDIAS:**

- Coliformes Totais = ausência em 100 ml
- Coliformes Fecais = ausência em 100 ml
- Contagem de colônias de bactérias heterotróficas = 0 UFC/ml

\_\_\_\_\_  
Nilman Krebsky

Químico Responsável - CRQ 04263226