



PREFEITURA DE ARARAS

Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras

Rua Ciro Lagazzi, 155 - Jardim Cândida - 13.603-027
Telefone (019) 3543 5500 - atendimento@saema.com.br



Araras, 02 de Fevereiro de 2018

Comunicação de médias N° 02/18

De: Laboratório Bacteriológico e Físico-Químico

ETA - Estação de Tratamento de Água

Para: Diretoria da ETA; Presidente Executivo SAEMA; Conselho Deliberativo do SAEMA e Atendimento.

Referência – Janeiro/2017

Segue as médias referentes ao mês de Janeiro de 2017.

Cloro: 1,59 mg/L

Flúor: 0,71 mg/L

pH: 7,04

Turbidez: 0,23 UTB

Cor: 1,00

Total Água Tratada: 1.370.376m³

Total Horas Trabalhadas: 744:00:00

Índice Pluviométrico Total: 234,2mm³

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS

MÉDIAS:

- Coliformes Totais = ausência em 100 ml
- Coliformes Fecais = ausência em 100 ml
- Contagem de colônias de bactérias heterotróficas = 0 UFC/ml

Nilman Krebsky
Químico Responsável - CRQ 04263226