



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

**QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017**

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 023/2017, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para reposição de estoque da autarquia, conforme descrições contidas no Anexo I – Termo de Referência deste edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

Em análise ao seu Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, no lote nº 07, conforme a descrição do material abaixo, observamos que o mesmo solicita TUBO PEAD OCRE, porém conforme a NBR ISSO 21138-3 este material é produzido na cor PRETA ou CINZA

60m Tubo PEAD Ocre Coletor de Esgoto corrugado, NBR ISSO 21138-3;

Perguntamos:

1º Questionamento - Qual o diâmetro interno mínimo? (DN / DI)

Resposta: A Comissão pesquisou em sites de alguns fabricantes e observou que há variações de uma empresa para outra entre os diâmetros externos e internos. Dessa forma, esclarecemos aos licitantes que deverá ser cotado **tubo PEAD com diâmetro nominal (DN) de 600 mm.**

2º Questionamento – A classe de rigidez exigida é a SN4? (A tubulação deve ser instalada entre 0,80m até 6,00m de profundidade)

Resposta: Sim, confirmamos a classe de rigidez SN4.

3º Questionamento – Podemos cotar o material na cor preta com listras ocre?



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

Resposta: A cor externa do tubo PEAD deverá ser **preta**, quanto a cor interna, deverá seguir a norma ABNT NBR ISSO 21138: Sistemas de tubulações plásticas para drenagem e esgoto subterrâneos não pressurizados.

Araras, 07 de julho de 2017



Fernanda Rodrigues Buzo
Pregoeira


Ari Osvaldo Fischer Filho
Apoio


Elizabeth C. B. Colombari
Apoio


Simone Ap. B. Andrade dos Santos
Apoio


Fábio Eduardo Coladeti
Apoio


Flávio Ap. Nunes
Chefe da Divisão de Redes de Esgoto