



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2020

O Pregoeiro e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 045/2020, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição parcelada de 1.200 (mil e duzentas) toneladas de Hipoclorito de Sódio, pelo período de 12(doze) meses, para uso na ETA – Estação de Tratamento de Água da Autarquia, de acordo com as especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

De acordo com o questionamento apresentado, a Comissão encaminhou o questionamento aos técnicos responsáveis. O Técnico de Tratamento de Água Sr. William Massami Tiba nos retornou com as seguintes respostas:

Questionamentos:

No caso da participação de Procurador por instrumento particular será aceito a credencial com assinatura digital?

Resposta: Sim.

Qual fornecedor atual e valor praticado para Item Hipoclorito de Sódio?

Resposta: OCC-QUIMICA LTDA – R\$ 1.000,00/ton.


Gentileza nos informar se a entrega poderá ser em carro a granel com capacidade de +/- 12.000 kg (carro truck)?


Resposta: Sim, a entrega poderá ser em carro a granel com capacidade de +/- 12.000 kg (carro truck).

Quais são as condições de descarregamento da unidade? É necessário o envio de mangote, bomba de transferência?

Resposta: Sim, a empresa contratada deverá enviar mangote e bomba de transferência para descarregamento.

Araras, 16 de novembro de 2020


Fabio Eduardo Coladeti
Pregoeiro


Elizabeth C. Bombonato Colombari
Apoio


Simone Ap. B. de Andrade dos Santos
Apoio