



## QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 017/2021, cujo objeto está especificado abaixo:

**Objeto:** Aquisição de 150m de Tubo PVC Rígido JEI DN 400m X 6m, com resistência mínima de 1MPa - OCRE – Esgoto – diâmetro externo equivalente ao Ferro Fundido Ref. A NBR 7665, sendo esta quantidade dividida como cota principal (75%) e cota reservada (25%), conforme Lei Complementar 123/06 e suas alterações na 147/2014, de acordo com as especificações do Termo de Referência, anexo I do Edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

### 1) Questionamento resumido:

Considerando que o propósito maior da licitação é instituir disputa uniforme entre os concorrentes em todas as parcelas que compõem o escopo contratado, faz-se legítimo o pedido para que essa Companhia promova revisão do Edital nos moldes explicitados, para que a administração usufrua melhores condições comerciais, assegurando a competitividade no certame.

**Solicitamos a Inclusão do PVC-O PN12,5 nos LOTES 01 E 02**, gerando maior concorrência para os lotes, afim de contribuir para a economicidade com dispêndio de gastos da administração e oferecendo produtos de maior qualidade. (Questionamento completo em anexo)

**Resposta:** O questionamento foi encaminhado a área técnica da autarquia da qual respondeu conforme segue:

Esses tubos de esgoto vão trabalhar com carga e deverão ter resistência mínima de 100 mca (sem golpe) e ser intercambiável com tubos de Ferro Fundido (deverão ser DEFoFo). Se o tubo atender a esses dois requisitos e atender a NBR 7665, entendo ser viável a sua inclusão no processo licitatório.

A comissão encaminhou resposta a empresa da qual respondeu que a mesma atende aos requisitos listados.

Sendo assim será incluído o solicitado no edital. Informamos que o mesmo já seria retificado pois estava com a descrição do tipo de material errado conforme questionamento respondido anteriormente.

  
**Fernanda Rodrigues Buzo**  
Pregoeira

Araras, 14 de setembro de 2021.







SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS  
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP  
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

**Vanessa Maria Rubini Gallina**

Apoio

**Lenita Maria Pereira**

Apoio

**Fabio Cresta**

Apoio

**Ari Osvaldo Fischer Filho**

Apoio