



QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 017/2021, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição de 150m de Tubo PVC Rígido JEI DN 400m X 6m, com resistência mínima de 1MPa - OCRE – Esgoto – diâmetro externo equivalente ao Ferro Fundido Ref. A NBR 7665, sendo esta quantidade dividida como cota principal (75%) e cota reservada (25%), conforme Lei Complementar 123/06 e suas alterações na 147/2014, de acordo com as especificações do Termo de Referência, anexo I do Edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

1) Questionamento:

Conforme descrição em edital tubo PVC rígido JEI 400mm X 6m 1mpa Ocre – Esgoto – Diâmetro externo equivalente ao Ferro Fundido, referente a NBR7665.

O tubo Ocre refere-se ao Esgoto NBR 7362 e na descrição esta referente a NBR 7665 que é a norma referente ao tubo Defofo, poderia por favor me confirmar qual o tubo correto?

Resposta: O questionamento foi encaminhado a área técnica da autarquia da qual esclareceu o solicitado conforme abaixo:

Sim os 150 metros será com tubo DEFoFo conforme NBR 7665. Geralmente os tubos para esgoto são Ocre! É importante salientar que será conduzido esgoto no tubo! Os tubos DEFoFo para esgoto possuem um reforço no anel conforme preconiza a NBR 7665.

Portanto o edital será retificado e publicado novamente com a correta descrição conforme a norma.

Araras, 10 de setembro de 2021.


Fernanda Rodrigues Buzo
Pregoeira


Vanessa Maria Rubini Gallina
Apoio


Lenita Maria Pereira
Apoio


Fabio Cresta
Apoio

Ari Osvaldo Fischer Filho
Apoio