



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 014/2022, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição parcelada de 1.500 (um mil e quinhentos reais) toneladas de Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Líquido, pelo período de 12(doze) meses, para uso na ETA – Estação de Tratamento de Água da Autarquia, sendo esta quantidade dividida como cota principal (75%) e cota reservada (25%), conforme Lei Complementar 123/06 e suas alterações na 147/2014, de acordo com as quantidades e especificações contidas no anexo I, do edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

Questionamento:

- 1) Será aceito normalmente documentos de Procuração e Credenciamento com assinatura digital correto?
- 2) Qual o volume solicitado a cada entrega do Sulfato de Alumínio para ambas as cotas? Consideramos a granel caminhão tanque com bomba correto?
- 3) Qual a capacidade do tanque de armazenagem do Sulfato de Alumínio?
- 4) Para fins de possível participação de Filial, no que diz respeito atendimento do item 05.06.02 da Habilitação e 15.7 do Termo de Referência pergunto: Será aceito conforme a Lei Atestados de Capacidade Técnica em nome da Matriz correto?
- 5) Qual o fornecedor atual e valor praticado para ambas as cotas?

O questionamento foi encaminhado a área técnica da autarquia da qual esclareceu o solicitado conforme abaixo:

Resposta:

- 1) Será sim aceito os documentos de Procuração e Credenciamento com assinatura digital.
- 2) O volume pedido a cada semana é de 18 mil litros por semana, pode ser 2 caminhões de 9 a 10 mil litros. Sendo um na segunda-feira e outro na sexta-feira ou sábado. Na segunda semana pode ser um pedido só de 12 mil litros no meio da semana (quarta).

10



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

- 3) O container de armazenamento do SAEMA é de 20 mil litros.
- 4) Será sim aceito o Atestado de Capacidade Técnica em nome da Matriz.
- 5) Atualmente temos 02 empresas fornecendo o material para o SAEMA, sendo elas TQA com a cota principal (75%) com o valor de R\$900,00 e General Chemical com a cota reservada no valor de R\$1.137,50.

Araras, 08 de julho de 2022.


Fernanda Rodrigues Buzo
Pregoeira


Caio Henrique Lino

Apoio

Diego Moyses Bonetto

Apoio


Francielle Cristina Oliveira de Faria
Apoio


Lenita Maria Pereira
Apoio