

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

Aos Licitantes

O Pregoeiro e equipe de apoio receberam solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2025, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de bomba centrífuga re-autoescorvante de eixo horizontal, mono-estagiada, com bocais de sucção horizontal e recalque vertical para cima centralizado de 3", 4" e 6", conjunto girante re-autoescorvante E3, EP4 e EP6 e válvula flap E3/EP3, E4/EP4 e E6/EP6, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

Questionamento:

1 – No Termo de Referência, a “Tabela 01 – Características Bombas Re-Autoescorvantes” não apresenta os dados de vazão necessários para a seleção das bombas. Solicitamos, por gentileza, o acesso a essas informações.

2 – Com base no Termo de Referência, em “Informações Gerais dos Equipamentos”, entendemos que o LOTE 1 refere-se apenas às bombas de eixo livre, sem necessidade de fornecimento de motor, base, película e protetor de proteção. Favor confirmar se nosso entendimento está correto.

Resposta:




Informamos que o pedido de esclarecimento foi enviado para a responsável técnica pelo Termo de Referência, Sra. Yeda Fernanda Borelli, Chefe da Divisão de Coleta e Tratamento de Esgoto, tendo a seguinte resposta:

A vazão será ajustada conforme a rotação da Bomba existente em nossa planta. Fornecer bomba de eixo livre com diâmetro de rotor original, atendendo as demais características do edital.

Sim. Bomba de eixo livre.

B
B
B
B

Araras, 17 de Abril de 2025.

 Fernanda Buzo	
Pregoeira	
 Elisabeth Bombonato Apoio	 Lenita Maria Pereira Apoio
 Marina Colombini Apoio	