



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 007/2019, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição parcelada de 500 (quinhentas) toneladas de Hidróxido de Cálcio em suspensão Aquosa – Ca (OH)₂ 19% A 21%, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do referido edital, sendo eles divididos em Cota Principal (75%) e Cota Reservada (25%), conforme Lei Complementar 123/2006 e suas alterações na 147/2014.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

OBS: A Comissão encaminhou o questionamento aos responsáveis pelas especificações, tendo o retorno do Sr. Willian Massami Tiba.

1)Questionamento: Qual a embalagem de entrega do produto? (forma como o atual fornecedor entrega). Deve ser entregue em caminhão tanque truck (capacidade 10.000 litros) ou em caminhão tanque carreta (capacidade acima de 10.000 litros) ou em container (capacidade 1.000 litros cada) ?

Resposta: O fornecedor do Hidróxido de Cálcio (Cal Arco-Íris) entrega em uma carreta que possui 3 tanques de 8.000 litros. Então não teria problema algum se for um caminhão truck (10.000 litros) ou um caminhão tanque carreta (acima de 10.000 litros).

2)Questionamento: Qual a média/quantidade em litros entregue a cada pedido?

Resposta: Os pedidos de Hidróxido de Cálcio são de 8.000 litros, por causa da capacidade do caminhão de entrega. Mas nada impede que se faça pedidos de 10.000 litros, para se adequar a capacidade de transporte dos caminhões.


Araras, 06 de março de 2019.


Marluce Natália de Góes Lima
Pregoeira


Monique Rangel Silva
Apoio


Fernanda Rodrigues Buzo
Apoio


Fábio Eduardo Coladeti
Apoio


Simone Ap. B. Andrade dos Santos
Apoio


Elizabeth Cristina Bombonato Colombari
Apoio