



## QUESTIONAMENTO – CONVITE Nº 002/2019

A Comissão de Licitação Permanente receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Convite nº 002/2019, cujo objeto está especificado abaixo:

**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada para execução de 125 sondagens de simples reconhecimento de solo destinadas à elaboração de projeto de rede adutora de água tratada, sendo 120 sondagens com 3,00 metros de profundidade e 05 sondagens com 4,00 metros de profundidade. As sondagens estão locadas com 50 metros de distância entre elas, perfazendo um percurso total de aproximadamente 7500 metros, termo de referência e projeto anexos. Segue questionamento e resposta:

**1) Questionamento: 01** – Foi solicitado a se a sondagem que deve ser realizado é sondagem SPT conforme a NBR 6484/2001, ou Sondagem a trado conforme NBR 9603/2015. Aguardamos retorno sobre esse esclarecimento, e caso muda o edital.

**Resposta:** A Comissão encaminhou o questionamento ao responsável técnico pelas especificações, tendo o retorno da Sra. Eng.<sup>a</sup> Maysa Nunes, com a seguinte resposta: As sondagens a serem realizadas serão SPT.

**1) Questionamento: 02** – Para participar do processo de licitação: 1.456/2019 precisamos de algumas informações necessárias para não termos problemas para executar todos os furos existentes, pois se trata de várias avenidas existentes na cidade e para podermos executar isso exige algumas informações necessárias que não constam no edital:

1. Levantamento planialtimétrico;
2. Serviço de rompimento do asfalto e ou concreto nas posições locadas para a execução das sondagens;
3. Sinalização adequada e autorizações do departamento de trânsito para a realização do serviço de sondagem;
4. Todos os pontos deverão ter acesso/condições de trabalho com equipamentos mecanizado de sondagem;

**Resposta:** A Comissão encaminhou o questionamento ao responsável técnico pelas especificações, tendo o retorno da Sra. Eng.<sup>a</sup> Maysa Nunes, com a seguinte resposta:

1. Levantamento planialtimétrico; - **Será fornecido.**



**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS**  
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP  
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

2. Serviço de rompimento do asfalto e ou concreto nas posições locadas para a execução das sondagens; - **Deve ser realizado pela contratada.**
3. Sinalização adequada e autorizações do departamento de trânsito para a realização do serviço de sondagem; - **Deve ser feito pela contratada.**
4. Todos os pontos deverão ter acesso/condições de trabalho com equipamentos mecanizado de sondagem; - **Todos os pontos estão localizados em vias públicas de acesso livre.**

Araras, 23 de outubro de 2019.

  
**Marluce Natália de Góes Lima**  
Presidente

**Jaqueline Naira Silvério**

Membro

**Caroline S. Cozza**

Membro

  
**Simone Ap. B. de Andrade dos Santos**

Membro

**Fábio Eduino Coladeti**

Membro

**Jeniffer Sant'Ana**

Membro