



QUESTIONAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 010/2020, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição parcelada de 500 (quinhentas) toneladas de Hidróxido de Cálcio em suspensão Aquosa – Ca (OH)₂ 19% A 21%, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme abaixo. O questionamento foi encaminhado à Estação de Tratamento de Água – ETA, sendo respondido pela Técnica em Tratamento de Água da Autarquia, Sra. Magda Costa.

Questionamento:

1) Qual é o pedido mínimo para entrega?

Resposta: As entregas normalmente são de 10 mil litros.

2) Qual prazo para instalação dos equipamentos em comodato?

Resposta: A montagem dos equipamentos que ficarão em comodato deve ser planejada em conjunto com a empresa que irá retirar, a empresa vencedora e o diretor da ETA.

3) No local para instalação dos equipamentos, já existe base de concreto?


Resposta: Sim, já possuímos base de concreto para acondicionamento do tanque de armazenagem.

4) As entregas serão feitas em caminhão tanque?

Resposta: Sim, informamos que a entrega deve ser realizada através de caminhão tanque.

Araras, 02 de março de 2020


Marluce Natália de Góes Lima
Pregoeira





SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

Ari Osvaldo Fischer Filho
Apoio

Elizabeth C. B. Colombari
Apoio

Fábio Eduardo Coladeti
Apoio

Fernanda Rodrigues Buzo
Apoio

Monique Rangel
Apoio

Simone Ap. B. Andrade dos Santos
Apoio