



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

**QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020**

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 019/2020, cujo objeto está especificado abaixo:

**Objeto:** Aquisição de diversos materiais Hidráulicos para serem utilizados nos serviços executados na obra do Sabaz Leste, sendo o lote nº 1 dividido em cota principal (75%) e lote nº 15 cota reservada (25%), e os demais lotes serão Exclusivos-Me/Epp conforme Lc 147/2014, conforme as especificações no Termo de Referência Anexo I do Edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

**Questionamento:**

1) Prezados, temos interesse em participar do pregão presencial 019/2020 e temos algumas duvidas. Vc poderiam nos esclarecer ?

Nos Lotes 01, 02,03 e 15 vcs pedem curva PN 6 e 8.

Gostaríamos de saber se podemos ofertar no PN 10.

Uma outra duvida é se vcs pedem material injetado ou gomado ?

Vcs tem algumas marcas homologadas na companhia.

**Resposta:** A Comissão encaminhou o questionamento a todos os setores responsáveis dos módulos questionados o qual o Engenheiro Oswaldo Buzolin Júnior respondeu:

1-) A nossa tubulação nesse trecho é PN8 SDR21, portanto precisamos de conexões com essa mesma especificação;

2-) As conexões podem ser injetadas e em tubo conformado que permita o processo de termofusão. A gomada ou segmentada não será aceita;

3-) Não temos nenhuma marca homologada.

Araras, 28 de abril de 2020.

  
Marluce Natália de Góes Lima  
Pregoeira

  
Ari Osvaldo Fischer Filho  
Apoio

  
Simone Ap. Barbosa de Andrade dos Santos  
Apoio