



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS  
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP  
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

Aos Licitantes

Referente: Tomada de Preços nº 003/2020  
Processo de Licitação nº 558/2020  
Resposta ao Questionamento

**SAEMA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS**, pessoa jurídica de direito público, entidade autárquica municipal, regularmente instituída por meio da Lei Municipal nº 937, de 04 de agosto de 1971, inscrita no CNPJ sob o nº 44.699.908/0001-00, com endereço na Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida, Araras/SP, tendo como Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL a **Sra. Marluce Natalia de Góes Lima**, devidamente nomeada pela portaria 13.046 de 25 de setembro de 2019, vem mui respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, para apresentar **RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO**, pelos motivos a seguir expostos:

**1. – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:**

**1.1. Licitante**

NA planilha orçamentária consta informações de diâmetro e altura do reservatório diferente do projeto apresentado.

Solicito esclarecimento sobre qual dimensões devemos seguir, sendo do projeto ao da planilha orçamentária?

**1.2. SAEMA**

A Comissão Permanente de Licitações encaminhou o questionamento ao responsável técnico e obtivemos a seguinte resposta:

“JARDIM MIRIAM

Onde se lê na planilha e memorial:

RESERVÁTÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO APOIADO, CILÍNDRICO, DIÂM. 6,85M, CAPAC. 1000M3,  
ALTURA 13,65M

Lê-se:

RESERVÁTÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO APOIADO, CILÍNDRICO, DIÂM. 13,65M, CAPAC. 1000M3,  
ALTURA 7,45M

Não foi alterado nenhum valor, as cotações estão de acordo com o projeto”



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS  
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP  
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

### 1.3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações, entende que houve um erro de digitação na planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo o correto seguir a nomenclatura, “RESERVÁTÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO APOIADO, CILÍNDRICO, DIÂM. 13,65M, CAPAC. 1000M3, ALTURA 7,45M”. Para maiores esclarecimentos a todos licitantes, será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Araras, 06 de maio de 2020

  
Marluce Natalina de Góes Lima  
Presidente

  
Caroline Stephanie Cozza  
Membro

  
Simone Ap. B. de Andrade dos Santos  
Membro

  
Jeniffer Sant'ana  
Membro

8