



Aos Licitantes

Referente: Pregão Precencial nº 019/2020
Processo de Licitação nº 500/2020
Resposta ao Questionamento

SAEMA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS, pessoa jurídica de direito público, entidade autárquica municipal, regularmente instituída por meio da Lei Municipal nº 937, de 04 de agosto de 1971, inscrita no CNPJ sob o nº 44.699.908/0001-00, com endereço na Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida, Araras/SP, tendo como Pregoeiro o Sr. Fábio Eduardo Coladeti, devidamente nomeado pela portaria 13.181 de 27 de abril de 2020, vem mui respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, para apresentar **RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO**, pelos motivos a seguir expostos:

1 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

1.1. 1º Licitante

“Poderia por gentileza nos informar, referente aos Lotes 1 e Lote 13 se as Curva Pead 45° Termofusão PN 8 SDR 21 Diâmetro 630, são Injetadas ou Moldadas”.

2º Licitante

“...em específico para o Lote 1, e também temos interesse nos Lotes 4, 5. 6. 10 e 11 porém na condição de fornecedor para empresas ME, e temos os seguintes questionamentos técnicos/comerciais os quais pedimos sua especial atenção e informação:

- Lote 1 (3 peças) e lote 13 (1 peça) - Curva 45° em PEAD com resina PE100, DE630mm SDR21 PN8.

Suas notas de esclarecimento 1 e 2 disponíveis no site definem que:

- não aceitarão peças segmentadas ou gomadas e serão aceitas peças injetadas ou conformadas;
- o prazo de fornecimento não poderá ser maior que 60 dias.

Ocorre que

1- a ... possui um pipe-shop único na América Latina, com capacidade de fabricação de peças gomadas e segmentadas até 1200mm em conformidade com as principais normas técnicas do Brasil e do mundo, fornecendo peças especiais como Curvas em 30°, 45° e 90°, Tês 90° e 45° (Y) e Selas de Derivação com o método de solda a topo (termofusão), com dispositivos de primeira linha importados ou desenvolvidos para estes fins específicos.

Assim sendo, pedimos a gentileza de rever sua posição de não aceitar peças segmentadas ou gomadas, pois a ... tem toda a capacidade e fornecer o item solicitado com prazo e preço reduzido, com garantia.

Ainda,



2- caso a solicitação acima não seja aceita, informamos que desconhecemos fabricantes que forneceriam Curvas 45° em PEAD PE100 DE630MM PE100 SDR21. Existem fabricantes que forneceriam estas peças no SDR11 ou no SDR17, porém prazo e fabricação, em condições normais, seria de 60 a 90 dias por se tratarem de itens não comercializáveis e não serem mantidos em estoque. Somados a isso, existe o tempo de importação (30/45 dias) e ainda o tempo de usinagem para rebaixamento das extremidades para SDR21 (10 a 20 dias), evidente que estamos supondo que a pandemia do COVID19 permitiria que estes prazos sejam mantidos.

Assim sendo, pedimos a gentileza de rever sua posição de não aceitar prazos superiores a 60 dias, pois a ... poderá se comprometer com este fornecimento porém com prazo não inferior a 120 dias, com possibilidade de prorrogação, pelos motivos acima informados.

- Lote 10 (3 peças) – Tubo em PEAD PE100 DE160mm SDR21 PN8 com listra amarela em barras com 6 metros.

Tubos em PEAD fabricados em conformidade com a norma NBR15561 exige que sejam fabricados na cor preta com tarjas na cor azul para aplicação em redes de água potável ou com tarjas na cor ocre para aplicação em redes de esgoto, e a fabricação de tubos na cor preta com tarja amarela para aplicação em redes de água ou esgoto não é aceita, pois essa indicação é exclusiva para redes de gás.

Aguardamos seu retorno aos questionamentos acima para que possamos elaborar e apresentar nossa proposta de fornecimento”.

1.2. SAEMA

“A Divisão de Compras e Licitações encaminhou os questionamentos para o responsável técnico pela elaboração do projeto e obteve a seguinte resposta:

Resposta 1º Licitante

Serão aceitas peças injetadas ou conformadas.

Resposta 2º Licitante

De todos os esclarecimentos solicitados, somente o último relativo a listra amarela podemos aceitar os tubos com a listra azul.

Os demais itens continua como foi inserido no edital”.

1.3. CONCLUSÃO

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio, entende que deve ser mantido as especificações contidas no Edital e Termo de Referência.

O Lote de nº 12 está com a seguinte nomenclatura: Tubo Pead PE 100 – DE 160mm – PN8 – SDR 21 – com listra amarela – L=6000, deve ser corrigido para Tubo Pead PE 100 – DE 160mm – PN8 – SDR 21 – com listra azul – L=6000, ou seja, a palavra amarela da nomenclatura deve ser substituída por azul.



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

Araras, 21 de maio de 2020


Fábio Eduardo Coladeti

Pregoeiro


Ari Oswaldo Fischer Filho
Apoio


Simone Ap. B. De Andrade dos Santos
Apoio