SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 027/2020, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição parcelada de 1.440 (um mil quatrocentos e quarenta) toneladas de Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Líquido, pelo período de 12(doze) meses, para uso na ETA – Estação de Tratamento de Água da Autarquia, conforme as quantidades e especificações contidas no anexo I, deste edital.

De acordo com o questionamento apresentado, a Comissão encaminhou o questionamento aos técnicos responsáveis. O Técnico de Tratamento de Água Sr. William Massami Tiba, nos retornou com as seguintes respostas:

Questionamento:

1) Qual a forma de entrega para o item (carreta, truck, container, granel, etc.)?
Resposta:: A empresa atual trabalha com caminhões truck (tanque) de 10.000 e 13.000 litros.

2) Qual a quantidade por entrega ou a média de entrega paro o item?
Resposta: A média varia de acordo com a qualidade da água a ser tratada, variando de 10.000 a 20.000 litros por semana.

3) Há alguma exigência de equipamentos para carga e descarga?
Resposta: A empresa necessita de uma bomba e mangote para fazer a descarga do caminhão para o tanque.

4) Qual a capacidade de armazenamento do tanque?
Resposta: 20.000 litros.

Araras, 08 de junho de 2020.

Fabio Eduardo Coladeti
Pregoeiro

Elizabeth C. Bombonato Colombari
Apoio

Simone Ap. B. de Andrade dos Santos
Apoio