



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020

O Pregoeiro e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimentos referente ao Pregão Presencial nº 031/2020, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição de 100 (cem) de tampões de ferro fundido para poço de visita, que serão utilizados em vários locais no município de Araras, conforme descrições contidas no Anexo I – Termo de Referência deste edital.

De acordo com o questionamento apresentado, a Comissão encaminhou o questionamento aos técnicos responsáveis. A Sra. Fabiana Guirardini, Chefe da Divisão de Redes de Esgoto, nos retornou com as seguintes respostas:

Questionamentos e Respostas:

1) O referido Tampão é ARTICULADO ou SIMPLES?, se for ARTICULADO, é em PINO ou RÓTULA?

Resposta: O referido tampão é articulado, conforme imagem 20200730-WA0006 e com rótula, conforme imagem 20200730-WA0004.

2) Quais são as medidas solicitadas no Tampão?

Resposta: As dimensões do tampão são: DN = 600mm no anel (imagem 20200730-WA0004); DE = 630mm (imagem 20200730 – WA0005) e diâmetro até a aba do aro de 745mm (imagem 20200730 – WA0003).

3) Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?

Resposta: Fotos Anexas.

Araras, 31 de julho de 2020.

Fábio Eduardo Coladeti
Pregoeiro

Paulo Rogério Campanhollo
Apoio


Simone Ap. B. de Andrade dos Santos
Apoio

WA0003





WACOS



WA 0006

