



## ATA DE RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020

O Pregoeiro e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 035/2020, cujo objeto está especificado abaixo:

**Objeto:** Registrar o menor preço para aquisição parcelada de 690.000 (seiscentos e noventa mil) litros de combustível Diesel Comum para uso nos geradores de energia da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, pelo prazo aproximado de 12 (doze) meses, sendo esta quantidade dividida em Cota Principal (75%) e Cota Reservada (25%), de acordo com o Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

#### Questionamento:

*Após análise do Edital, notamos que a forma de contratação contém algumas irregularidade, que podem trazer danos/prejuízos futuros para o SAEMA.*

- 1) O SAEMA, não pode realizar contratação de postos de combustíveis, indo até o posto abastecer o diesel por galões e levar até os Geradores;*
- 2) O posto de combustíveis, NÃO tem autorização da ANP para transportar o produto até os geradores, mesmo que o mesmo possua caminhão para fazer esse traslado, podendo ocasionar cancelamento do registro junto a ANP, bem como multas tanto para o posto bem como para o SAEMA;*

*Por isso solicitamos alguns esclarecimentos:*

- 1) Qual a capacidade dos Geradores, e se os mesmo possuem algum reservatório extra de armazenagem?*
- 2) Qual a previsão de consumo diário?*
- 3) Qual o endereço aonde estão localizados os 02 geradores?*

#### Resposta:

Primeiramente, após consultar a equipe técnica da Autarquia, respondemos abaixo os esclarecimentos solicitados:



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS  
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP  
Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

- 1) A capacidade do tanque dos geradores é de 500 (quinhentos) litros de diesel comum e não possui reservatório extra para armazenagem;
- 2) A previsão de consumo diário é de aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) litros;
- 3) Os geradores estão instalados na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, situada na Avenida Orpheu Manente, s/ nº, bairro Parque Tiradentes, no Município de Araras-SP.

Quanto às irregularidades apontadas pela empresa referente a forma que o objeto está sendo licitado, o Pregoeiro e equipe de apoio realizaram pesquisas no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e confirmaram que a empresa está correta, ou seja, devido a quantidade diária de diesel necessária para abastecimento dos geradores, o fornecimento deve ser realizado por empresa autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP como Transportador Revendedor Retalhista – TRR, diretamente no local onde os geradores estão instalados. Não é permitido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP retirar essa quantidade de combustível em “galões” nos postos de combustíveis e transportar até o local dos geradores.

Dessa forma, o Pregoeiro e equipe de apoio entendem que o Edital deve ser RETIFICADO e encaminha a presente Ata para deferimento da Presidente Executiva.

Araras, 06 de agosto de 2020

Fábio Eduardo Coladeti  
Pregoeiro

Deferido  
Araras, 06/08/2020

Mariuce Natália de Góes Lima  
Presidente Executiva  
CPF: 354.176.708-12

Elizabeth C. B. Colombari  
Apoio

Paulo Rogério Campanhollo  
Apoio